Probestelle	Probenahme	Parameter	Einheit	Ergebnis	
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Bezeichnung Quellsammler		Quellsammelschacht Sieggraben	
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Entnahmestelle		Die Probe wurde am Zulauf in den Quellsammelschacht entnommen.	
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Aussehen		farblos, klar	
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Geschmack		nicht durchgeführt	
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Geruch		nicht auffallend	
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	pH Wert (vor Ort)	-	7,0	
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Wassertemperatur	°C	11,5 °C	
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Leitfähigkeit (vor Ort)	µS/cm	331 µS/cm	
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Anmerkung		keine relevanten Feststellungen	
Chemische Parameter					
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Mangan	mg/l	<0,01 mg/l	max. 0,05 mg/l
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Chlorid	mg/l	3,9 mg/l	max. 200 mg/l
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Nitrat	mg/l	5,2 mg/l	max. 50 mg/l
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Sulfat	mg/l	15,0 mg/l	max. 750 mg/l
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Nitrit	mg/l	<0,02 mg/l	max. 0,10 mg/l
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Natrium	mg/l	8,3 mg/l	max. 200,0 mg/l
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Carbonathärte	°dH	9,6 °dH	
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Hydrogencarbonat	mg/l	206,1 mg/l	
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Ammonium	mg/l	<0,04 mg/l	max. 0,50 mg/l
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Calcium	mg/l	50,2 mg/l	
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Gesamthärte	°dH	9,7 °dH	
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	NPOC	mg/l	<0,3 mg/l	
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Magnesium	mg/l	11,4 mg/l	
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Eisen	mg/l	< 0,03 mg/l	max. 0,200 mg/l
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Säurekapazität b. pH 4,3	mmol/l	3,4 mmol/l	
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Kalium	mg/l	1,4 mg/l	
Mikrobiologische Parameter					
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	KBE 22°C	KBE/ml	3 KBE/ml	max. 100 KBE/ml
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	KBE 37°C	KBE/ml	0 KBE/ml	max. 20 KBE/ml
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	E. coli	KBE/100ml	0 KBE/100ml	max. 0 KBE/100ml
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0 KBE/100ml	max. 0 KBE/100ml
7223 Sieggraben, Quelle Sieggraben, Zulauf Quellstube	07-Mai-2024	Enterokokken	KBE/100ml	0 KBE/100ml	max. 0 KBE/100ml